檔　　號：新 040401
保存年限：10 年

創　稿　文　號
1012101944

國立臺北藝術大學

簽

時　　間：中華民國 101 年 10 月 23 日
單　　位：事務組
簽 辦 人：嚴婕
聯絡電話：02-28961000 轉 1526

主旨：檢陳本校「101 年度第四季水質檢驗結果」報告書乙份，敬請　核示。

說明：

一、依本校「101-103 年度飲水機維護保養及維修開口合約:101S004)」招標規範六、(二)1、規定水質檢驗：每季（1 月、4 月、7 月、10 月）20 日前請環保署認可實驗室完成抽驗甲方全區 1/8 台飲水機，每次不得重複，於 2 年內將本合約規定之飲水機全數檢驗完畢。

二、旨揭案於本(101)年 10 月 9 日由本組指派專人會同進行採樣，抽驗校區飲水機計 23 台，檢測結果皆符合規定，紀錄存查。

承辦人員

助理員嚴婕 1023 0924

單位主管

事務組組長陳娟惠 1023 1600

秘書林宏源 1023 1910

會辦單位

學生事務處衛生保健組

擬：檢測結果已影印留存本組備查。

護理師張伶妃 1024 1300

衛生保健組組長孫蓉蓉 1024 1530

生活輔導組組長錢慧玲 1024

核判

決行

總務長陳約宏 1025

事務組回閱

組長 事務組組長陳娟惠

承辦人 助理員嚴婕

國立台北藝術大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受　驗　地　點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
國立台北藝術大學	行政大樓三樓會議室內NO.5 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	行政大樓三樓會計室旁NO.6 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	行政大樓B_1樓半總務處會議室內NO.1 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	音樂廳四樓NO.55 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	音樂廳一樓NO.54 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	音樂系1館二樓走廊NO.38 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	音樂系1館一樓走廊NO.35 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	展演中心二樓NO.84 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	展演中心一樓NO.85 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	舞蹈系一樓109教室前NO.27 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	舞蹈系二樓走廊NO.28 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	舞蹈系三樓走廊NO.30 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	戲劇系一樓107教室前NO.32 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	戲劇系二樓走廊NO.33 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	戲劇系三樓走廊NO.34 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	音樂系2館六樓走廊NO.45 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	音樂系2館五樓茶水間NO.44 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	音樂系2館四樓茶水間NO.43 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	音樂系2館一樓樓梯口NO.40 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	警衛室NO.11 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	藝文生態館二樓走廊NO.86 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	藝文生態館三樓走廊NO.87 飲水機	<1	101.10.09	符合規定
	藝文生態館五樓茶水間 飲水機	<1	101.10.09	符合規定

註一 ： 飲用水質管理條例標準
大腸桿菌群:6 CFU/100mL

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
專用章 檢驗報告書
負責人：鄧運妹
檢驗室主任：陳慶洲

台技水質環保科技檢驗室　製表