檔　　號：040503
保存年限：10 年

創　稿　文　號
1012100716

國立臺北藝術大學

簽

時　　間：中華民國 101 年 4 月 26 日
單　　位：事務組
簽 辦 人：嚴婕
聯絡電話：02-28961000 轉 1526

主旨：檢陳本校「101 年度第二季水質檢驗結果」報告書乙份，敬請　核示。

說明：

一、依本校「101-103 年度飲水機維護保養及維修開口合約:101S004)」招標規範六、(二)1、規定水質檢驗：每季（1 月、4 月、7 月、10 月）20 日前請環保署認可實驗室完成抽驗甲方全區 1/8 台飲水機，每次不得重複，於 2 年內將本合約規定之飲水機全數檢驗完畢。

二、旨揭案於本(101)年 4 月 11 日由本組指派專人會同進行採樣，抽驗校區飲水機計 23 台，檢測結果皆符合規定。

承辦人員　　會辦單位　　核判

助理員嚴婕 0426 1415

單位主管

事務組組長陳娟惠 0426 1400

出納組組長康綉蘭 0427

總務長陳約宏 0428 1558

衛生保健組

擬：檢測結果ㄐ影印一份留存本組備查。

護理師張伶妃 0501 1600

衛生保健組組長孫蓉蓉 0502 0835

環安衛勤務室 0502

學生事務長 0502

檢測結果符合規定之相關訊息將置於網站新細胞中供參。

0430 1053

秘書林吟珊 0502 1155

主任秘書部美娟 0502 1810

總務長室回閱
總務長陳約宏
總務長
秘書
組長康綉蘭 0503

事務組回閱
組長
承辦人
助理員嚴婕

國立台北藝術大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受　驗　地　點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
國立台北藝術大學	行政大樓三樓靠會計室廁所外NO.6 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	行政大樓三樓會議室NO.5 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	行政大樓一樓茶水間NO.2 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	活動中心二樓衛保組旁NO.7 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	活動中心四樓茶水間NO.8 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	音樂2館一樓樓梯口NO.40 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	音樂2館三樓茶水間NO.42 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	音樂2館二樓茶水間NO.41 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	戲劇系一樓走廊NO.31 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	舞蹈系一樓走廊NO.26 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	研究大樓六樓走廊NO.51 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	研究大樓五樓茶水間NO.50 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	美術系三樓走廊NO.20 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	綜合宿舍A區二樓201室外NO.57 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	綜合宿舍A區三樓301室外NO.58 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	綜合宿舍B區四樓402室外NO.62 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	綜合宿舍B區三樓306室外NO.60 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	綜合宿舍B區二樓208室外NO.59 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	女生第二宿舍一樓辦公室內NO.74 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	女生第二宿舍B區二樓212室外NO.75 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	女生第二宿舍B區三樓312室外NO.76 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	女生第一宿舍AB棟四樓茶水間(左)NO.95 飲水機	<1	101.04.11	符合規定
	女生第一宿舍AB棟四樓茶水間(右)NO.96 飲水機	<1	101.04.11	符合規定

註一 ： 飲用水質管理條例標準
大腸桿菌群:6 CFU/100mL

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技股份有限公司
專用檢驗報告章
負責人：鄧運妹
檢驗室主任：陳慶洲

台技水質環保科技檢驗室　製表