檔　　號：040503
保存年限：10 年

創　稿　文　號
1012101301

國立臺北藝術大學

簽

時　　間：中華民國 101 年 7 月 19 日
單　　位：事務組
簽 辦 人：嚴婕
聯絡電話：02-28961000 轉 1526

主旨：檢陳本校「101 年度第三季水質檢驗結果」報告書乙份，敬請　核示。

說明：

一、依本校「101-103 年度飲水機維護保養及維修開口合約:101S004)」招標規範六、(二)1、規定水質檢驗：每季（1 月、4 月、7 月、10 月）20 日前請環保署認可實驗室完成抽驗甲方全區 1/8 台飲水機，每次不得重複，於 2 年內將本合約規定之飲水機全數檢驗完畢。

二、旨揭案於本(101)年 7 月 9 日由本組指派專人會同進行採樣，抽驗校區飲水機計 23 台，檢測結果皆符合規定。

承辦人員
助理員嚴婕 0719 1204

單位主管
事務組組長陳娟惠 0719 1453

會辦單位
學生事務處衛生保健組
擬：檢測結果已影印留存本組備查。
護理師張伶妃 0720 1530
護理師張伶妃
學生事務長 0720

總務長陳約宏 0720 1406

環安衛計劃辦公室
鄒宜君 0720 1600

秘書林吟珊 0723 0930

核判
主任秘書郭美娟 0723 1005
校長朱宗慶(L)

總務長室回閱
總務長秘書 鄒宜君 0723 1130

事務組組長陳娟惠
助理員嚴婕

複閱(秘)2

國立台北藝術大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受　驗　地　點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
國立台北藝術大學	行政大樓二樓茶水間NO.4 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	教學大樓三樓推廣教育中心外NO.15 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	教學大樓二樓廁所外NO.16 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	研究大樓三樓茶水間NO.48 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	圖書館四樓女廁外NO.24 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	圖書館四樓男廁外NO.23 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	網球場NO.12 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	游泳館一樓NO.13 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	游泳館二樓NO.14 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	第一女生宿舍C棟一樓茶水間NO.108 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	第一女生宿舍C棟四樓茶水間NO.107 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	第一女生宿舍C棟三樓茶水間NO.94 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	第一女生宿舍C棟二樓茶水間NO.91 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	第一女生宿舍AB棟一樓茶水間NO.88 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	第一女生宿舍AB棟二樓茶水間(左)NO.89 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	第一女生宿舍AB棟二樓茶水間(右)NO.90 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	學人宿舍四樓茶水間NO.83 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	學人宿舍四樓茶水間NO.82 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	綜合宿舍C區一樓114室旁NO.63 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	綜合宿舍C區二樓217室前NO.64 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	綜合宿舍C區三樓328室前NO.66 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	綜合宿舍C區三樓315室前NO.65 飲水機	<1	101.07.09	符合規定
	綜合宿舍C區四樓413室前NO.67 飲水機	<1	101.07.09	符合規定

註一 ： 飲用水質管理條例標準
大腸桿菌群:6 CFU/100mL

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技股份有限公司
檢驗專用章
負責人：鄧運妹
檢驗室主任：陳慶洲

台技水質環保科技檢驗室　製表