


國立台北藝術大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
國立台北藝術大學	活動中心二樓衛保組外NO. 7 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	活動中心四樓茶水間NO. 8 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	教學大樓三樓推廣教育中心外NO. 15 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	教學大樓二樓廁所外NO. 16 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	研究大樓四樓茶水間NO. 49 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	研究大樓三樓茶水間NO. 48 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	研究大樓二樓茶水間NO. 47 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	研究大樓一樓茶水間NO. 46 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	圖書館四樓男廁外NO. 23 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	圖書館四樓女廁外NO. 24 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	美術系一樓102室前NO. 21 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	美術系三樓走廊NO. 20 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	美術系一樓辦公室內NO. 19 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	男生宿舍C區一樓114室外NO. 63 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	男生宿舍D區一樓112室外NO. 68 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	男生宿舍A區一樓101室外NO. 56 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	男生宿舍A區二樓201室外NO. 57 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	男生宿舍A區三樓301室外NO. 58 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	女生宿舍B區一樓辦公室內NO. 74 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	女生宿舍A區三樓301室外NO. 71 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	女生宿舍A區三樓324室外NO. 72 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	女生宿舍A區四樓401室外NO. 73 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	第一女生宿舍AB棟二樓茶水間NO. 89 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	第一女生宿舍AB棟二樓茶水間NO. 90 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	美術系一樓特殊教室NO. 22 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	舞蹈系一樓右側走廊NO. 26 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	舞蹈系一樓109室前NO. 27 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	警衛室一樓NO. 11 飲水機	<1	106.04.11	符合規定
	以下空白			

註一：飲用水質管理條例標準
大腸桿菌群:6 CFU/100mL

註二：本表僅供參考, 實際檢驗結果以檢驗報告為準

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司











檢驗
專用
報告
章

負責人：陳雅洪

檢驗室主任：陳慶洲

台技水質環保科技檢驗室 製表

106 年飲水機 第 2 季 水質檢驗照



<p>擺設位置:活動中心二樓衛保組前 編號:07</p>	<p>擺設位置: 活動中心四樓茶水間 編號:08</p>	<p>擺設位置:教學大樓三樓推廣中心 編號:15</p>
		
<p>擺設位置: 教學大樓二樓廁所外 編號:06</p>	<p>擺設位置: 研究大樓四樓茶水間 編號:49</p>	<p>擺設位置: 研究大樓三樓茶水間 編號:48</p>
		
<p>擺設位置: 研究大樓二樓茶水間 編號:47</p>	<p>擺設位置: 研究大樓一樓茶水間 編號:46</p>	<p>擺設位置: 圖書館四樓男廁 編號:23</p>
		
<p>擺設位置:圖書館四樓女廁 編號:24</p>	<p>擺設位置: 美術系一樓 102 室 編號:21</p>	<p>擺設位置: 美術系三樓走廊 編號:20</p>
		

106 年飲水機 第 2 季 水質檢驗照

擺設位置: 美術系一樓系辦
編號:19

擺設位置: 綜合宿舍 114 外
編號:63




擺設位置: 綜合宿舍 112 外
編號:68



擺設位置: 綜合宿舍 101 外
編號:56

擺設位置: 綜合宿舍 201 外
編號:57



擺設位置: 綜合宿舍 301 外
編號:58



擺設位置: 女二舍一樓辦公室
編號:74

擺設位置: 女二舍 301 外
編號:71


擺設位置: 女二舍 324 外
編號:72



擺設位置: 女二舍 401 外
編號:73

擺設位置: 女一舍二樓茶水間
編號:89

擺設位置: 女一舍二樓茶水間
編號:90





106年飲水機 第2季 水質檢驗照

擺設位置: 美術系特殊教室一樓
編號:22

擺設位置: 舞蹈系一樓右側走廊
編號:26

擺設位置: 舞蹈系一樓 109 室前
編號:27



擺設位置: 警衛室(崗亭)
編號:11

